

## **MĚSTO POLICE NAD METUJÍ**

Zastupitelstvo města Police nad Metují schvaluje na základě usnesení č. 6/2ZM/2025 ze dne 7.5.2025 jako součást dokumentace požární ochrany, kterou je třeba vést podle § 29 odst. 1 písm. i) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, následující dokument:

### **Opatření k zajištění některých povinností obce plynoucích ze zákona o požární ochraně**

#### **Čl. 1**

##### **Úvodní ustanovení**

- (1) Tento dokument upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě Police nad Metují.
- (2) Při zabezpečování požární ochrany spolupracuje město zejména s Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje, spolky a dalšími osobami, které působí na úseku požární ochrany.

#### **Čl. 2**

##### **Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci**

- (1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města Police nad Metují (dále jen „obec“) je zajištěna Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Police nad Metují (dále jen „JSDH Police nad Metují“) podle čl. 5 a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 9 a v příloze č. 1.
- (2) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva města dále pověřeny tyto orgány obce:
  - a) odbor Kancelář starosty MěÚ Police nad Metují - projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x za 12 měsíců; vždy po závažné mimořádné události mající vztah k požární ochraně v obci,
  - b) starosta - prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární ochrany obce, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

#### **Čl. 3**

##### **Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci**

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru stanoví nařízení Královéhradeckého kraje.

#### **Čl. 4**

##### **Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci**

- (1) Přijetí ohlášení požáru, živelné pohromy či jiné mimořádné události na území obce je zabezpečeno a uvedeno v čl. 7.

- (2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v čl. 9.

#### **Čl. 5**

##### **Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení**

- (1) Obec zřídila JSDH obce, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 1.
- (2) Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do požární zbrojnice na adrese Radimovská 81, Police nad Metují, anebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

#### **Čl. 6**

##### **Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti**

- (1) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů<sup>1</sup>.
- (2) Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a rozmístění těchto zdrojů jsou uvedeny v příloze č. 2.
- (3) Vlastníci nebo uživatelé zdrojů vody, které stanovila obec (čl. 6 odst. 2), jsou povinni oznámit obci:
- a) nejméně 30 dní před plánovaným termínem provádění prací na vodním zdroji, které mohou dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody k hašení požárů, a dále předpokládanou dobu těchto prací,
  - b) neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožnila jeho využití k čerpání vody pro hašení požárů.

#### **Čl. 7**

##### **Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení**

Požár či jinou mimořádnou událost je každý povinen bezodkladně ohlásit na **tísňovou linku 150, nebo jednotné číslo evropského tísňového volání 112.**

#### **Čl. 8**

##### **Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci**

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

- a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlášován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón)

---

<sup>1</sup> § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů

- b) Členové JSDH Police nad Metují jsou o vyhlášení požárního poplachu informováni SMS zprávou odeslanou Krajským operačním a informačním střediskem KOPIS HZS Královéhradeckého kraje.

## **Čl. 9**

### **Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany**

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro jednotlivé stupně požárního poplachu je stanoven poplachovým plánem Královéhradeckého kraje, který je operativní dokumentací Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje.

## **Čl. 10**

### **Závěrečné ustanovení**

- (1) Zastupitelstvo města Police nad Metují ukládá podle § 109 odst. 3 zákona o obcích odboru Kanceláře starosty Městského úřadu Police nad Metují zajišťování průběžné kontroly a aktualizace přehledu o zdrojích požární vody, uvedených v příloze č. 2 tohoto dokumentu.
- (2) Kontroly budou prováděny dle podmínek vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů, minimálně 1x ročně, a to odborně způsobilou osobou v požární ochraně. Protokol z kontrol bude uložen na odboru Kancelář starosty MěÚ Police nad Metují.
- (3) Tento dokument nabývá účinnosti dnem 8.5.2025.

.....  
Radek Starý  
místostarosta

.....  
Mgr. Jiří Škop  
starosta

**Příloha č. 1**

## Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH Police nad Metují

|                        | Kategorie JPO | Minimální celkový počet členů | Minimální počet členů v pohotovosti |
|------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| JSDH Police nad Metují | JPO II/1      | 12                            | 3 + 1 velitel                       |

|                        | Požární technika a věcné prostředky požární ochrany                                      |
|------------------------|--|
| JSDH Police nad Metují | 1x CAS 20 4000/240-S2T<br>3x DA<br>1x MOT (terénní čtyřkolka)<br>2x PMS<br>1x MS<br>1xPN |

Pozn.:

CAS – cisternová automobilová stříkačka

DA – dopravní automobil

MOT – motorka (terénní čtyřkolka)

PMS – přívěsná motorová stříkačka

MS – motorová stříkačka

PN – přívěs nákladní za osobní automobil

## Příloha č. 2

### Přehled zdrojů vody

Požární nádrže, vodní plochy:<sup>2</sup>

| č. | adresa   | typ                           | pozemek, k.ú.                         | GPS souřadnice čerpacího místa  | objem vody           | pozn.  |
|----|--|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|
| 1  | areál společnosti HAUK s.r.o., ul. 17. listopadu, poblíž č.p. 79 | krytá, nadzemní požární nádrž | st.p.č. 920, k.ú. Velká Ledhuje       | 50°32'2.92"N,<br>16°14'11.79"E  | 330 m <sup>3</sup>   | soukromá požární nádrž, vybavena „trvalým sacím potrubím“ <sup>3</sup>             |
| 2  | ul. Větrná „na konci ulice u obratiště pro vozidla“              | podzemní požární nádrž        | p.p.č. 93/2, k.ú. Velká Ledhuje       | 50°32'46.27"N,<br>16°14'4.14"E  | 22 m <sup>3</sup>    | požární nádrž – majetek města Police nad Metují, vybavena „trvalým sacím potrubím“ |
| 3  | rybník v Hlavňově „Malý Hlavňovský rybník“, u ev.č. 131          | rybník                        | p.p.č. 607, k.ú. Hlavňov              | 50°33'5.47"N,<br>16°15'34.06"E  | 3056 m <sup>3</sup>  | obecní rybník – majetek města Police nad Metují                                    |
| 4  | rybník Hony „Honský rybník“, Pěkov, u č.p. 102                   | rybník                        | p.p.č. 419/1, k.ú. Pěkov              | 50°34'29.41"N,<br>16°14'25.37"E | 22300 m <sup>3</sup> | obecní rybník – majetek města Police nad Metují                                    |
| 5  | Hony, u č.p.15   | otevřená požární nádrž        | p.p.č. 31, k.ú. Hony                  | 50°34'50.05"N,<br>16°14'17.76"E | 171 m <sup>3</sup>   | obecní nádrž – majetek města Police nad Metují                                     |
| 6  | Radešov, naproti č.p. 19   | podzemní požární nádrž        | p.p.č. 874/3, k.ú. Radešov nad Metují | 50°31'32.05"N,<br>16°13'36.18"E | 140 m <sup>3</sup>   | požární nádrž majetek - města Police nad Metují <sup>4</sup>                       |
| 7  | ul. U Plovárny, u č.p. 490 „koupaliště Police nad Metují“        | otevřená vodní nádrž          | p.p.č. 84, k.ú. Velká Ledhuje         | 50°32'13.19"N,<br>16°14'40.10"E | 500 m <sup>3</sup>   | koupaliště - majetek města Police nad Metují <sup>5</sup>                          |

<sup>2</sup> Zdroje požární vody jsou každoročně kontrolovány odborně způsobilou osobou v PO, v souladu s požadavky vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - protokol uložen na odboru Kancelář starosty MěÚ Police nad Metují. Provozní schopnost zdrojů požární vody, uvedených v tomto dokumentu města Police nad Metují, deklaruje město Police nad Metují.

<sup>3</sup> Využití soukromého zdroje požární vody je na základě dohody mezi městem Police nad Metují a vlastníkem zdroje požární vody. Případné překonání uzamčené, vjezdové, ručně otevíratelné brány na pozemek je na základě vzájemné dohody mezi městem Police nad Metují a vlastníkem, a to přestřížením visacím zámku pákovými kleštěmi z CAS.

<sup>4</sup> Čerpací místo je dosažitelné přenosným požárním čerpadlem v souladu s čl. 7 přílohy č. 1 nařízení Královéhradeckého kraje č. 1/2004.

Hydranty ve správě Vodovodů a kanalizací Náchod, a.s.<sup>6</sup>

| č. | adresa                         | provedení hydrantu | pozemek, k.ú.                          | GPS souřadnice hydrantu         | vydatnost l/s | potrubí sítě DN v mm | tlak Mpa | číslo VaK Náchod |
|----|--------------------------------|--------------------|--|---------------------------------|---------------|----------------------|----------|------------------|
| 8  | ul. Bělská, naproti č.p. 263   | nadzemní           | p.p.č. 220/3, k.ú. Velká Ledhuje       | 50°32'02.20"N<br>16°14'23.85"E  | 24,0          | Lt 200               | 0,45     | 547              |
| 9  | ul. Soukenická, u č.p. 249     | nadzemní           | p.p.č. 1050/13, k.ú. Police nad Metují | 50°32'15.80"N,<br>16°13'51.36"E | 6,0           | Lt 100               | 0,56     | 520              |
| 10 | ul. Ledhujská, naproti č.p. 37 | nadzemní           | p.p.č. 1017/18, k.ú. Velká Ledhuje     | 50°32'08.46"N<br>16°14'29.69"E  | 14,0          | Lt 150               | 0,35     | 2321             |
| 11 | ul. Dukelská, u č.p. 221       | nadzemní           | p.p.č. 715/1, k.ú. Velká Ledhuje       | 50°32'18.60"N,<br>16°14'19.46"E | 6,0           | Lt 100               | 0,38     | 555              |
| 12 | Zděřina, u č.p. 411            | nadzemní           | p.p.č. 399/1, k.ú. Police nad Metují   | 50°32'05.44"N<br>16°13'31.26"E  | 4,0           | Lt 80                | 0,25     | 514              |
| 13 | Pěkov, naproti č.p. 129        | podzemní           | p.p.č. 119/2, k.ú. Pěkov               | 50°34'10.97"N<br>16°13'55.50"E  | 6,0           | Pvc 110              | 0,63     | 483              |
| 14 | Pěkov, pod č.p. 68             | nadzemní           | p.p.č. 1153/1, k.ú. Pěkov              | 50°33'47.24"N<br>16°13'31.36"E  | 4,0           | Pvc 90               | 0,82     | 488              |
| 15 | Hlavňov, naproti č.p. 136      | nadzemní           | p.p.č. 730/58, k.ú. Hlavňov            | 50°33'32.50"N<br>16°14'52.65"E  | 6,0           | Pe 110               | 0,91     | 2324             |
| 16 | Hlavňov, u č.p. 117            | nadzemní           | p.p.č. 143, k.ú. Hlavňov               | 50°33'29.99"N<br>16°15'09.67"E  | 6,0           | Pe 110               | 0,83     | 406              |

**Okrajové části města, dále mezilehlé části mezi vymezenými místy lze řešit dle možností ČSN 73 0873. Například pomocí vlastního zdroje požární vody. Případně v některých případech pomocí analýzy zdolávání požáru, zpracované autorizovanou osobou ČKAIT pro požární bezpečnost staveb.**

Příloha:

Mapa zdrojů požární vody – soubor .PNG

Katastrální mapa zdrojů požární vody – soubor .PDF a .DWG

<sup>5</sup> Čerpací místo je dosažitelné přenosným požárním čerpadlem v souladu s čl. 7 přílohy č. 1 nařízení Královéhradeckého kraje č. 1/2004. Případné překonání uzamčené, vjezdové, ručně otevíratelné brány na pozemek je pomocí přestřížení visacího zámku pákovými kleštěmi z CAS.

<sup>6</sup> Doklad o provozuschopnosti a vydatnosti hydrantů je každoročně předán společnostmi Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. na MěÚ Police nad Metují - protokol uložen na odboru Kancelář starosty MěÚ Police nad Metují, v souladu s požadavky vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdější předpisů. Provozuschopnost zdrojů požární vody, uvedených v tomto dokumentu města Police nad Metují, deklaruje město Police nad Metují.