Vodovody a kanalizace Náchod, a. s.
Kladská 1521, 547 01 Náchod

Naše značka 24-05134

Vyřizuje Bc. Jan Grim
Telefon 491 419 235
Mobil 775 865 896
E-mail: grim@vakna.cz

Datum 18.06.2026

Město Police nad Metují
Masarykovo náměstí 98
54954, Police nad Metují

Potvrzení platnosti údajů požárního řádu obce

Vážený pane Starý,

upozorňujeme Vás, že, *Vyhláška č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška o požární prevenci,* řeší v níže uvedených odstavcích §2 a §7 způsob a záznam o kontrole požárních hydrantů.

§2 odst. (4) - Druhy požárně bezpečnostních zařízení se rozumí e) ***zařízení pro zásobování požární vodou*** *(např. vnější požární vodovod včetně nadzemních a podzemních hydrantů, plnících míst a požárních výtokových stojanů, vnitřní požární vodovod včetně nástěnných hydrantů, hadicových a hydrantových systémů, nezavodněné požární potrubí)*

§7 odst. (3) - Provozuschopnost instalovaného požárně bezpečnostního zařízení se prokazuje dokladem o jeho montáži, funkční zkoušce, nebo koordinační funkční zkoušce, ***kontrole provozuschopnosti****, údržbě a opravách provedených podle podmínek stanovených touto vyhláškou. U vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, a stanoví-li tak průvodní dokumentace výrobce, i u dalších požárně bezpečnostních zařízení se provozuschopnost prokazuje také záznamy v příslušné provozní dokumentaci (např. provozní kniha)*

§7 odst. (4) - Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení se provádí v rozsahu stanoveném právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce ***nejméně jednou za rok****, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo prováděcí dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší. U objektu uvedeného v příloze č. 6 a za podmínek stanovených touto přílohou se provádí kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení v rozsahu stanoveném právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně jednou za 20 měsíců, pokud výrobce nestanoví lhůtu kratší.*,

Z tohoto důvodu **je nutné požádat si včas o potvrzení platnosti dat o požárních hydrantech, uvedených v požárním řádu obce, pro následující roční období. Požádat si o potvrzení platnosti dat pro následující období jednoho roku je povinností obce!** Kontrolu provozuschopnosti zajišťuje provozovatel vodovodního řadu.

Vzhledem k tomu, že uplynul rok od schválení požárního řádu vaší obce, vznikla tím nutnost zajistit si v souladu s výše uvedenou legislativou aktuálnost v něm uvedených dat. Pro usnadnění zaváděného

postupu vám přílohou tohoto dopisu potvrzujme informace o provozuschopnosti a vydatnosti požárních hydrantů ve Vaší obci pro následující období jednoho roku od jejich zaslání.

Pro další aktualizaci v příštích letech kontaktujte včas naši společnost s žádostí o potvrzení platnosti údajů zařízení pro zásobování požární vodou ve vašem požárním řádu obce. Informace o aktuálnosti dat, jejich potvrzování a změny pro potřeby aktualizací požárních řádu obcí vyřizuje Bc. Jan Grim, tel. 491 419 215, grim@vakna.cz.

Ing. Domáň Jan
provozní náměstek

V. z.

Vodovody a kanalizace Náchod a.s.
Kladská 1521
547 01 NÁCHOD

Přílohy: 1. Potvrzení provozuschopnosti a vydatnosti požárních hydrantů

Příloh: 1. Potvrzení provozuschopnosti a vydatnosti požárních hydrantů

Hydranty ve správě Vodovodů a kanalizací Náchod, a.s.[6]

č.	adresa	provedení hydrantu	pozemek, k.ú.	GPS souřadnice hydrantu	vydatnost l/s	potrubí sítě DN v mm	tlak Mpa	číslo VaK Náchod
8	ul. Bělská, naproti č.p. 263	nadzemní	p.p.č. 220/3, k.ú. Velká Ledhuje	50°32'02.20"N 16°14'23.85"E	24,0	Lt 200	0,45	547
9	ul. Soukenická, u č.p. 249	nadzemní	p.p.č. 1050/13, k.ú. Police nad Metují	50°32'15.80"N 16°13'51.36"E	6,0	Lt 100	0,56	520
10	ul. Ledhujská, naproti č.p. 37	nadzemní	p.p.č. 1017/18, k.ú. Velká Ledhuje	50°32'08.46"N 16°14'29.69"E	14,0	Lt 150	0,35	2321
11	ul. Dukelská, u č.p. 221	nadzemní	p.p.č. 715/1, k.ú. Velká Ledhuje	50°32'18.60"N, 16°14'19.46"E	6,0	Lt 100	0,38	555
12	Zděřina, u č.p. 411	nadzemní	p.p.č. 399/1, k.ú. Police nad Metují	50°32'05.44"N 16°13'31.26"E	4,0	Lt 80	0,25	514
13	Pěkov, naproti č.p. 129	podzemní	p.p.č. 119/2, k.ú. Pěkov	50°34'10.97"N 16°13'55.50"E	6,0	Pvc 110	0,63	483
14	Pěkov, pod č.p. 68	nadzemní	p.p.č. 1153/1, k.ú. Pěkov	50°33'47.24"N 16°13'31.36"E	4,0	Pvc 90	0,82	488
15	Hlavňov, naproti č.p. 136	nadzemní	p.p.č. 730/58, k.ú. Hlavňov	50°33'32.50"N 16°14'52.65"E	6,0	Pe 110	0,91	2324
16	Hlavňov, u č.p. 117	nadzemní	p.p.č. 143, k.ú. Hlavňov	50°33'29.99"N 16°15'09.67"E	6,0	Pe 110	0,83	406

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
provozní útvar ⑦
547 01 Náchod, Kladská 1521
DIČ CZ48172928

Příloha k : 24-05134 ***Datum: 18.06.2025***