





POČET LISTŮ: 4
LIST č. 1

Kovová nástěnná rozvodnice
LEGRAND 20005 + dvířka 20275
120 modulů, 5 řad, IP40/IP30
v=900mm, š=575mm, h=147mm

Nové osazení jednotlivých prvků podle zvyklostí
dodavatele - např. jističími a spínacími prvky LEGRAND.
Pokud není uvedeno jinak jsou prvky charakteristiky B
a zkratové odolnosti do 6kA.

Napěťová soustava: 3/N/PE 400V AC 50Hz TN-S - podružné rozvody NN
Ochrana před úrazem elektrickým proudem provedena podle ČSN 33 2000-4-41, ed.2:
- základní : krytím, izolací, polohou
- při poruše : automatickým odpojením od zdroje v soustavách TN
V určených prostorách - koupelny a venkovní - a pro zásuvky podle čl.411.3.3.-
ochrana zvýšená proudovým chráničem s $I_n=30\text{mA}$ a doplňkovým pospojením

REVIZE	POPIS/ÄNDERUNGSBESCHREIBUNG	ZMĚNIL/ÄNDERN	KONTROLA/KONTROLLIERT	DATUM/DATE
STABEBNÍK/AUFTRAGGEBER  MĚSTO POLICE NAD METUJÍ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 98 549 54 POLICE NAD METUJÍ		HLAVNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR  ATELIER TSUNAMI s.r.o. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD TEL. +420 491 401 611 E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ		
PROFESE/GEWERBE OSVĚTLENÍ, SILNOPROUDY, HROMOSVODY		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/HAUPTINGENIEUR DES PROJEKTS ING. ARCH ALEŠ KRTÍČKA		
ZPRACOVATEL PROFESE/BEARBEITER DER DOKUMENTATION JIRÍ ŠKOP DUHOVÁ 269 547 01 NÁCHOD		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE/GEWERBEPLANNER JIRÍ ŠKOP  VYPRACOVAL/AUSARBEITUNG JIRÍ ŠKOP 		
NÁZEV STAVBY/BAUBEZEICHUNG STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ZUŠ V POLICI NAD METUJÍ				
OBSAH PŘÍLOHY/INHALT DER ANLAGE ROZVADĚČ RP2				ARCHIV 16-038
MÍSTO STAVBY/BAUORT POLICE NAD METUJÍ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 107				PARÉ
STUPEŇ DOKUMENTACE/DOKUMENTATIONSSTUFE ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM		DATUM/DATUM 2016-10	MĚŘÍTKO/MBTAB	FORMÁT
Č. ZAKÁZKY 928.1	STUPEŇ 4a	ČÁST OBJEKTU D1	PROFESE 001	VÝKRES 090
REVIZE A		OBJEKT/BAUOBJEKT		