





POČET LISTŮ: 3
LIST č. 1

Kovová nástěnná rozvodnice
LEGRAND 20005 + dvířka 20275
120 modulů, 5 řad, IP40/IP30
v=900mm, š=575mm, h=147mm

Nové osazení jednotlivých prvků podle zvyklostí
dodavatele - např. jisticími a spínacími prvky LEGRAND.
Pokud není uvedeno jinak jsou prvky charakteristiky B
a zkratové odolnosti do 6kA.

Napěťová soustava: 3/N/PE 400V AC 50Hz TN-S - podružné rozvody NN
Ochrana před úrazem elektrickým proudem provedena podle ČSN 33 2000-4-41, ed.2:
- základní : krytím, izolací, polohou
- při poruše : automatickým odpojením od zdroje v soustavách TN
V určených prostorách - koupelny a venkovní - a pro zásuvky podle čl.411.3.3.-
ochrana zvýšená proudovým chráničem s $I_n=30\text{mA}$ a doplňkovým pospojením

REVIZE		POPIS/ÄNDERUNGSBESCHREIBUNG	ZMĚNĚL/ÄNDERN	KONTROLA/KONTROLLIERT	DATUM/DATE
STAVEBNÍK/AUFTRAGGEBER		HLAVNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR			
 MĚSTO POLICE NAD METUJÍ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 98 549 54 POLICE NAD METUJÍ		 ATELIER TSUNAMI s.r.o. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD TEL. +420 491 401 611 E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ			
PROFESE/GEWERBE		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/HAUPTINGENIEUR DES PROJEKTS			
OSVĚTLENÍ, SILNOPROUDY, HROMOSVODY		ING. ARCH ALEŠ KRTÍČKA			
ZPRACOVATEL PROFESE/BEARBEITER DER DOKUMENTATION		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE/GEWERBEPLANER			
JIŘÍ ŠKOP DUHOVÁ 269 547 01 NÁCHOD		JIŘÍ ŠKOP 			
		VYPRACOVAL/AUSARBEITUNG			
		JIŘÍ ŠKOP 			
NÁZEV STAVBY/BAUBEZEICHNUNG					
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ZUŠ V POLICI NAD METUJÍ					
OBSAH PŘÍLOHY/INHALT DER ANLAGE					ARCHIV
ROZVADEČ RP3					16-038
MÍSTO STAVBY/BAUORT					PARÉ
POLICE NAD METUJÍ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 107					
STUPEŇ DOKUMENTACE/DOKUMENTATIONSSTUFE		DATUM/DATUM	MĚŘÍTKO/MßTAB	FORMÁT	
ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM		2016-10			
Č. ZAKÁZKY	STUPEŇ	ČÁST	OBJEKT	PROFESE	VÝKRES
928.1	4a	D1	001	090	010
REVIZE		OBJEKT/BAUOBJEKT			
A					